

## INSTITUT TECHNOLOGIQUE

## Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

INSTITUT TECHNOLOGIQUE Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire JO du 10 février 2007

> PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 **DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**

CM - 20 - P - 023

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 11 février 2020

Matériau présenté par :

VEROTEX AG

Bahnhofstr. 38

95236

**STAMMBACH** 

Marque commerciale:

VEROSAFE 12.121

**Description sommaire:** 

Type de support woven, plain weave

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 270 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur 0,49 mm

Coloris tous coloris

Nature de l'essai :

Essai au brûleur électrique

Essai de persistance de flamme

Essai de gouttes

**Classement:** 

M1

Observations: /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage: Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien: selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N°:

FE 20-0025-0145

Page 1

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et

rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés" Champs-sur-Marne, le vendredi 14 février 2020 CHNOLO

Technicienne d'essais

du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

Responsable Technique du Laboratoire

Feu

ABORATOIR Ameublement

ESSAIS ET MESURE8

emence RAWAS

www.fcba.fr Siret 775 680 903 00132 APF 7219 Z

77420 Champs-sur-Marne

Tél + 33 (0)1 72 84 97 84

Siège social

10 rue Galilée

Code TVA CEE: FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



## INSTITUT TECHNOLOGIQUE **FCBA**

## Fire Laboratory

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratory approved by the Ministry for the Interior JO of February 10, 2007 OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5 **DECREE OF November 21, 2002** 

CM - 20 - P - 023

et 1 annexe de 4 pages.

Valid 5 years as from mardi 11 février 2020

Material presents by:

VEROTEX AG

Bahnhofstr. 38

95236 **STAMMBACH** 

Trade mark:

**VEROSAFE 12.121** 

**Summary description** 

Kind of textile woven, plain weave

Composition 100% polyester Trevira CS

Mass per unit area 270 g/m<sup>2</sup>

Tickness 0,49 mm

Color tous coloris

Nature of the test:

Electrical burner test Flame persistence Dripping test

**Classification:** 

**M**1

**Observations:** 

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) Not limited

Walls hung covering, sheers, curtains,...

Cleaning conditions Recommendation of Customer

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report NFE 20-0025-0145

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test. These conclusions relate only to the resistance / reaction to fire performance of the element that is the subject of the present classification report. They do not prejudge, in any case, other performances related to its incorporation to a work "

"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006) for upholstered seat"

Champs-sur-Marne, le vendredi 14 février 2020

Technicienne d'essais du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

Technique du Laboratoire

Page 1

meublement

ABORATOIRE ESSAIS ET

Only the french version remains valide Institut technologique FCBA : Forêt, Celluisse, Bois - construction, Ameublement

Code TVA CEE: FR 14 775 680 903

77420 Champs-sur-Marne

Tél + 33 (0)1 72 84 97 84

Siret 775 680 903 00132

Siège social 10 rue Galilée

www.fcba.fr

APE 7219 Z